

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск
(место составления акта)

“ 09 ” августа 20 19 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 221

По адресу/адресам: г. Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский, 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №221 от «26» июля 2019 года Сарафанникова В.Н. главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 36» (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»  Лисина Т.Ш. 26.07.19 в 10-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Вдовушкина Яна Владимировна, заместитель главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по

пожарному надзору (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»

Лисина Т.Ш. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Сняты двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, что является нарушением п.23 абз. «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390-МБДОУ «Детский сад № 36» ;
2. не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах двери лестничных клеток, что является нарушением п.6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
3. Нарушена целостность площадки эвакуационной лестницы третьего типа , что является нарушением п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390- МБДОУ «Детский сад № 36» ;
4. Для отделки пола коридоров на путях эвакуации применены материалы с неизвестной пожарной опасностью – линолеум (не представлено подтверждение соответствия отделки показателям пожарной опасности: В2, РП2, Д3, Т2), что является нарушением п.2 ч.1 ст.6, ст.89, 134, 146 приложение, табл.3, 28 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п.6.25* СНИП 21-01-97*- Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
5. запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в замках имеются личинки для ключей), что является нарушением п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
6. не произведен расчет категории здания складского назначения (сарай) по пожарной опасности; в случае, если категория здания будет определена выше, чем В4 и Д, то это здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, что является нарушением п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.27, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; приложение А СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
7. на дверях помещений складского назначения отсутствуют таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", что является нарушением п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
8. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, а также работники осуществляющие круглосуточную охрану детского сада, не проходят непосредственно в детском саду обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума, что является нарушением п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.39, п.53, приложение 3 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
9. отсутствует программа проведения вводного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденная приказом (распоряжением) заведующей детским садом, что является нарушением п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.14, приложение 2 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение

мерам пожарной безопасности работников организаций» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;

10. отсутствует программа проведения первичного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденная заведующей детским садом или лицом, ответственным за пожарную безопасность детского сада, что является нарушением п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.18, приложение 2 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
11. инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, что является нарушением п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
12. заведующей детским садом не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, что является нарушением п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.6, п.23 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
13. отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), что является нарушением п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
14. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складские помещения, помещение пищеблока), что является нарушением п. 7.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.;
15. о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, форма которого не соответствует приложению 1, что является нарушением п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.10, приложение 1 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36» Лисина Т.Ш.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание 221/1/122 от 09.08.19

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 36»

Лисина Т.Ш.

_____ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ” августа 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)